

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(г. Пенза ул. Дзержинского,5, тел. 68-13-45, E-mail: penzago@pnz.ru)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(г. Пенза ул. Б. Радищевская,12, Телефон: 68-17-77 Факс: 68-17-77, E-mail: obryv@sur.ru)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КОЛЫШЛЕЙСКОГО И МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНОВ
(р.п. Колышлей, ул. Южная, 8А, Телефон: 8(84146) 2-15-68 Факс: 8(84146) 2-03-05,
E-mail: ondipr-kolishley@mail.ru)

**Предписание N 5/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Юридическому лицу – муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной школы с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева (юридический адрес: Пензенская область, Колышлейский район, . Старая Потловка, ул. Центральная, 6, фактический адрес: Пензенская область, Колышлейский район, с. Старая Потловка, ул. Центральная, 6, с. Колтовское, ул. Советская, 1а).
Директору МОУ СОШ с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева Дергачёвой Ольге Викторовне.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки начальника ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов №5 от "15" февраля 2022 года и пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в период с 10 ч. 00 м. 28 февраля 2022 по 15 ч. 00 м. 09 марта 2022 проведена плановая выездная проверка объекта защиты и территории - муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева, государственным инспектором Колышлейского и Малосердобинского районов по пожарному надзору Ермашевым Максимом Сергеевичем по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. Старая Потловка, ул. Центральная, 6, с. Колтовское, ул. Советская, 1а, совместно с директором Дергачёвой Ольгой Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МОУ СОШ с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. Старая Потловка, ул. Центральная, 6,				
1.	В спортивном зале отсутствует защитная конструкция защищающая пожарные извещатели от механического повреждения.	часть 3 статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 6.6.34 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.10.2022г.	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16	01.10.2022г.	

	противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации)	сентября 2020года № 1479)		
Колтовская ООШ — филиал МОУ СОШ с. Старая Потловка им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. Колтовское, ул. Советская, 1а				
3.	Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (коридор 1 этажа)	Пункт 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.10.2022г.	
4.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (1, 2 этаж)	пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	01.10.2022г.	
5.	Отсутствует световой указатель «выход» над главным входом.	ч. 3, ст. 4, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.10.2022г.	
6.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери на эвакуационном пути (фойе 1 этаж — спорт зал) препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020года № 1479)	01.10.2022г.	
7.	В спортивном зале отсутствует защитная конструкция защищающая пожарные извещатели от механического повреждения.	часть 3 статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требования пожарной безопасности"; пункт 6.6.34 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.10.2022г.	
8.	Отсутствует световой указатель «выход» над эвакуационным выходом из помещения спорт зала.	ч. 3, ст. 4, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.10.2022г.	
9.	У эвакуационного выхода из помещения спорт зала	п. 27 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	01.10.2022г.	

	установлено устройство, препятствующее свободной эвакуации людей	Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020года № 1479)		
10.	В помещении класса информатики производится эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020года № 1479)	01.10.2022г.	
11.	В учебном классе розетка с повреждениями (не закреплена).	п. 35 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020года № 1479)	01.10.2022г.	
12.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020года № 1479)	01.10.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Государственный инспектор
Кольшлейского и Малосердобинского районов
по пожарному надзору



Ермашев М.С.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ СОШ с. Старая Потловка
им. Героя Советского Союза Н.А. Зиновьева



(подпись)

(Дергачёва О.В.)

«09» марта 2022 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12