

Профилактическое мероприятие
№ 58240061000210567768 от 21.05.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
лицо: УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. СТАРАЯ ПОТЛОВКА ИМ. ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. А. ЗИНОВЬЕВА

Контрольный(над ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
зорный) орган: РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 14.05.2024
Сертификат: 21 30 57 58 07 69 94 48 82 16 28 97 59 24 86 49
86 63 76 8
Выдан: Казначейство России
Владелец: Курбатов Сергей Алексеевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 04.08.2023 по 27.10.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 21.05.2024 **Дата окончания:** 21.05.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа
Дополнительно: в соответствии с указанием заместителя Министра – главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковника внутренней службы А.М. Супруновского от 05.03.2024 №М-АМ-63, в. целях подготовки к предстоящей летней оздоровительной компании

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СТАРАЯ ПОТЛОВКА ИМ. ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. А. ЗИНОВЬЕВА

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5817003600

Профилактическое мероприятие № 58240061000210567768 от 21.05.2024

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025800814566

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 58, Пензенская область, КОЛЫШЛЕЙСКИЙ, ПОТЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ,

Адрес места нахождения: 442823, Пензенская область, Р-Н КОЛЫШЛЕЙСКИЙ, С. СТАРАЯ ПОТЛОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. Д.6, Корпус -, -

ОКВЭД:

1. 85.14 Образование среднее общее

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: значительный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Курбатов Сергей Алексеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора
2. Бардин Олег Юрьевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 7 Правил
Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать детей на мансардном этаже зданий и сооружений класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Профилактическое мероприятие № 58240061000210567768 от 21.05.2024

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости.

2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 8 Правил

Содержание требования: Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения залов, для проведения спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией?

Содержание требования: Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения залов, для проведения детских торжественных мероприятий и праздников, если это не предусмотрено проектной документацией.

Содержание требования: Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения детских развивающих центров, если это не предусмотрено проектной документацией.

Содержание требования: Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для размещения детских развлекательных центров, если это не предусмотрено проектной документацией?

3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 7 Правил

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 7 Правил

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 50 детей в помещениях зданий и сооружений класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Нарочно
Дата уведомления: 14.05.2024
Примечания: Вручено Дергачёвой О.В.
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 14.05.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие № 58240061000210567768 от 21.05.2024

Результат профилактического мероприятия: Проведено разъяснение вопросов связанных в обеспечением пожарной безопасности в рамках подготовки к детской летней оздоровительной компании.

В соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. В соответствии с п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) в зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать: а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.